QUADRO DE CARGA QGLT

Nº	Descrição	Qtd	Pot. Unit.	Pot. Total	Fase A	Fase B	Fase C	Fase	Disj.	Cabo
1	Iluminação Perimetral Externa Fachada Sul	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
2	Iluminação Perimetral Externa Fachada Norte	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
3	Iluminação Perimetral Externa Fachada Leste	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
4	Iluminação Perimetral Externa Fachada Oeste	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
5	Iluminação Pátio Central	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
6	Iluminação Área de Serviço	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
7	Iluminação Garagem	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
8	Iluminação Jardim Frontal	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
9	Iluminação Jardim Lateral	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
10	Iluminação Escada Externa	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
11	Iluminação Rampa de Acesso	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
12	Iluminação Guarita	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
13	Iluminação Muro Lateral	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
14	Iluminação Muro Fundo	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
15	Iluminação Pergolado	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
16	Iluminação Piscina	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
17	Iluminação Deck	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
18	Iluminação Vestiário	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
19	Iluminação Sala 1	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
20	Iluminação Sala 2	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
21	Iluminação Sala 3	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
22	Iluminação Sala 4	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
23	Iluminação Sala 5	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
24	Iluminação Sala 6	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
25	Iluminação Sala 7	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
26	Iluminação Sala 8	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
27	Iluminação Sala 9	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
28	Iluminação Sala 10	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
29	Iluminação Sala 11	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
30	Iluminação Sala 12	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
31	Iluminação Sala 13	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
32	Iluminação Sala 14	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
33	Iluminação Sala 15	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
34	Iluminação Sala 16	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
35	Iluminação Sala 17	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
36	Iluminação Sala 18	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
37	Iluminação Sala 19	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
38	Iluminação Sala 20	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
39	Iluminação Sala 21	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
40	Iluminação Sala 22	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
41	Iluminação Sala 23	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
42	Iluminação Sala 24	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
43	Iluminação Sala 25	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
44	Iluminação Sala 26	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
45	Iluminação Sala 27	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
46	Iluminação Sala 28	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
47	Iluminação Sala 29	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
48	Iluminação Sala 30	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
49	Iluminação Sala 31	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
50	Iluminação Sala 32	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
51	Iluminação Sala 33	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
52	Iluminação Sala 34	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
53	Iluminação Sala 35	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
54	Iluminação Sala 36	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
55	Iluminação Sala 37	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
56	Iluminação Sala 38	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
57	Iluminação Sala 39	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
58	Iluminação Sala 40	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
59	Iluminação Sala 41	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
60	Iluminação Sala 42	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
61	Iluminação Sala 43	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
62	Iluminação Sala 44	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
63	Iluminação Sala 45	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
64	Iluminação Sala 46	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
65	Iluminação Sala 47	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
66	Iluminação Sala 48	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
67	Iluminação Sala 49	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
68	Iluminação Sala 50	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
69	Iluminação Sala 51	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
70	Iluminação Sala 52	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
71	Iluminação Sala 53	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
72	Iluminação Sala 54	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
73	Iluminação Sala 55	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
74	Iluminação Sala 56	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
75	Iluminação Sala 57	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
76	Iluminação Sala 58	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
77	Iluminação Sala 59	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
78	Iluminação Sala 60	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
79	Iluminação Sala 61	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
80	Iluminação Sala 62	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
81	Iluminação Sala 63	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
82	Iluminação Sala 64	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
83	Iluminação Sala 65	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
84	Iluminação Sala 66	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
85	Iluminação Sala 67	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
86	Iluminação Sala 68	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
87	Iluminação Sala 69	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
88	Iluminação Sala 70	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
89	Iluminação Sala 71	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
90	Iluminação Sala 72	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
91	Iluminação Sala 73	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
92	Iluminação Sala 74	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
93	Iluminação Sala 75	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
94	Iluminação Sala 76	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
95	Iluminação Sala 77	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
96	Iluminação Sala 78	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
97	Iluminação Sala 79	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
98	Iluminação Sala 80	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
99	Iluminação Sala 81	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²
100	Iluminação Sala 82	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²

QUADRO DE CARGA QGBT

Nº	Descrição	Qtd	Pot. Unit.	Pot. Total	Fase A	Fase B	Fase C	Fase	Disj.	Cabo
1	Alimentação QGLT	1	1.200	1.200	1.200			F	10A	2,5 mm²
2	Alimentação QGLT	1	1.200	1.200		1.200		F	10A	2,5 mm²
3	Alimentação QGLT	1	1.200	1.200			1.200	F	10A	2,5 mm²

QGLT

- 1 (Iluminação Perimetral, Piscina, Churrasco e A.S.)
- 2 (Iluminação Salão Principal)
- 3 (Iluminação Salas 1 e 2)
- 4 (Iluminação Salas 3)
- 5 (Iluminação Salas 4)
- 6 (Tomadas Térreo/Sul)
- 7 (Tomadas Salão e Salas (Norte))
- 8 (Reserva QGLT)
- 9 (Tomadas Cozinha e área de serviço)
- 10 (Tomadas sala 1)
- 11 (Tomadas sala 2)
- 12 (Tomadas sala 3)
- 13 (Tomadas sala 4)

QGBT

- 1 (Alimentação QGLT)
- 2 (Alimentação QGLT)
- 3 (Alimentação QGLT)

ADV (Quadro de Distribuição - QGBT)

- Fase
- Neutro
- Terra
- Barramento
- Disjuntor Geral
- Disjuntores Individuais

Planta Baixa - Elétrica

- Quadro de Distribuição (QGBT)
- Quadro de Distribuição (QGLT)
- Ponto de Luz
- Ponto de Luz (Arandela)
- Ponto de Luz (Piscina)
- Tomada Baixa
- Tomada Média
- Tomada Alta
- Tomada Piscina
- Tomada Externa
- Interruptor Simples
- Interruptor Duplo
- Interruptor Paralelo
- Interruptor Intermediário
- Caixa de Passagem
- Eletroduto Embutido
- Eletroduto Aparente
- Eletroduto Enterrado
- Condutor Fase
- Condutor Neutro
- Condutor Terra

NOME DO PROJETO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:
	DATA:

PROJETO DE ARQUITETURA		ARQUIVO (nº):
01/01	PLANTA BAIXA – ELÉTRICA	
	ESC.: 1/50 / 1/75 / 1/100	FOLHA:
	REVISÃO:	TOTAL: